

【外皮 開口部の熱損失量及び 日射熱取得量 計算シート】

【現場名】 120㎡モデル住宅

位置情報				建具・硝子の仕様		面積(m)			熱損失量				日射熱取得率		オーバーハングによる補正										
No	フロア	部屋	方位	建具	硝子	開口寸法		面積	補正前熱貫流率	付属品	付属品による補正	補正後の熱貫流率	熱損失量	日射熱取得率	デフォルト値使用	底サイズ			冷房期		暖房期				
						W	H									A	U	△R	Ui	q	η	Z	y1	y2	ν
1	1	LD	南	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	1.65	2.00	3.30	4.65	なし	0	4.65	15.35	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.91	0.48	2.10	0.434	0.59	0.668	0.936	0.72	1.757
2	1	LD	南	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	1.65	2.00	3.30	4.65	なし	0	4.65	15.35	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.91	0.48	2.10	0.434	0.59	0.668	0.936	0.72	1.757
3	1	LD	東	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	1.65	1.30	2.15	4.65	なし	0	4.65	9.97	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.15	0.00	1.30	0.512	0.93	0.807	0.579	0.72	0.706
4	1	K	東	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	1.40	0.70	0.98	4.65	なし	0	4.65	4.56	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.30	0.00	0.70	0.512	0.72	0.285	0.579	0.45	0.202
5	1	和室	南	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	2.55	1.80	4.59	4.65	障子	0.18	3.59	16.48	和障子	0.38	<input type="checkbox"/>	0.30	0.06	1.80	0.434	0.83	0.631	0.936	0.72	1.175
6	1	洗面所	北	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	0.60	0.90	0.54	4.65	なし	0	4.65	2.51	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.65	0.49	0.90	0.341	0.85	0.124	0.261	0.53	0.059
7	1	浴室	西	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	0.60	0.90	0.54	4.65	なし	0	4.65	2.51	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	4.09	0.49	0.90	0.504	0.27	0.058	0.523	0.17	0.038
8	1	トイレ	北	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	0.60	0.90	0.54	4.65	なし	0	4.65	2.51	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.65	0.49	0.90	0.341	0.85	0.124	0.261	0.53	0.059
9	1	玄関	北	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	0.60	0.90	0.54	4.65	なし	0	4.65	2.51	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.65	0.49	0.90	0.341	0.85	0.124	0.261	0.53	0.059
10	2	主寝室	西	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	0.90	1.10	0.99	4.65	なし	0	4.65	4.60	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.15	0.00	1.10	0.504	0.93	0.367	0.523	0.72	0.295
11	2	主寝室	南	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	1.65	1.05	1.73	4.65	なし	0	4.65	8.06	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.65	0.75	1.05	0.434	0.70	0.414	0.936	0.72	0.922
12	2	子供室	南	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	1.65	1.10	1.82	4.65	なし	0	4.65	8.44	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.65	0.75	1.95	0.434	0.82	0.511	0.936	0.72	0.966
13	2	子供室	南	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	1.65	1.10	1.82	4.65	なし	0	4.65	8.44	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.65	0.75	1.95	0.434	0.82	0.511	0.936	0.72	0.966
14	2	子供室	東	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	0.60	1.90	1.14	4.65	なし	0	4.65	5.30	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.30	0.06	1.10	0.512	0.93	0.429	0.579	0.71	0.370
15	2	WIC	西	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	0.60	0.90	0.54	4.65	なし	0	4.65	2.51	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.30	0.06	0.90	0.504	0.93	0.200	0.523	0.61	0.136
16	2	トイレ	北	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	0.60	0.90	0.54	4.65	なし	0	4.65	2.51	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.65	0.49	0.90	0.341	0.85	0.124	0.261	0.53	0.059
17	2	廊下	北	(一重) 金属製 複層 (A4以上 A10未満)	二層複層 複層ガラス 単板ガラス2枚	0.90	1.10	0.99	4.65	なし	0	4.65	4.60	ガラスのみ	0.79	<input type="checkbox"/>	0.65	0.70	1.10	0.341	0.93	0.248	0.261	0.68	0.138
18								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
19								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
20								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
21								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
22								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
23								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
24								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
25								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
26								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
27								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
28								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
29								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
30								0.00							<input type="checkbox"/>						0.93			0.51	
						合計(m)		26.04	合計(w/㎡・K)				116.21	合計(-)						6.30	合計(-)		9.67		